

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970305002161

法国溯高美电气公司（生产者）及溯高美索克曼电气（上海）有限公司（生产者授权代表）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

法国溯高美电气公司（生产者）及溯高美索克曼电气（上海）有限公司（生产者授权代表）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：法国溯高美电气公司
生产者地址：1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：转换开关电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：法国溯高美电气公司
生产企业地址：1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France

生产者联系信息

名称：法国溯高美电气公司
地址：1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France
联系人：张崇军
电话：021-52989555-707
电子邮箱：jacky.zhang@socomec.com
自我声明时间：2020-07-20
自我声明地点：上海
指定签字人：
签章：

授权代表信息

名称：溯高美索克曼电气（上海）有限公司
地址：上海市市辖区长宁区上海市长宁区延安西路1118号龙之梦大厦1202-1205
联系人：张崇军
电话：021-52989555
电子邮箱：Jacky.zhang@socomec.com
自我声明时间：2020-07-20
自我声明地点：上海
指定签字人：
签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305002161

产品系列、型号、规格:

ATyS 2000A, ATyS 2500A, ATyS 3200A, ATyS d 2000A, ATyS d 2500A, ATyS d 3200A, ATys t 2000A, ATys t 2500A, ATyS t 3200A, ATys g 2000A, ATys g 2500A, ATys g 3200A, ATyS p 2000A, ATyS p 2500A, ATyS p 3200A; 详细型号解释见附录

生产者联系信息

名称: 法国溯高美电气公司
地址: 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex
France
联系人: 张崇军
电话: 021-52989555-707
电子邮箱: jacky.zhang@socomec.com
自我声明时间: 2020-07-20
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 溯高美索克曼电气(上海)有限公司
地址: 上海市市辖区长宁区上海市长宁区延安
西路1118号龙之梦大厦1202-1205
联系人: 张崇军
电话: 021-52989555
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com
自我声明时间: 2020-07-20
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305002161

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2014010305689969转换, 以下内容同原证书附件):

ATyS 2000A, ATyS 2500A, ATyS 3200A, ATyS d 2000A, ATyS d 2500A, ATyS d 3200A,
ATyS t 2000A, ATyS t 2500A, ATyS t 3200A, ATyS g 2000A, ATyS g 2500A, ATyS g 3200A,
ATyS p 2000A, ATyS p 2500A, ATyS p 3200A;
额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV(主回路), 4kV(控制回路);
额定绝缘电压(U_i): 1000V;
约定发热电流(I_{th}): 2000A, 2500A, 3200A;
额定工作电压(U_e): AC415V;
额定工作电流(I_e): 1600A(AC-33iB, ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p 2000A),
2000A(AC-32B, ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p 2000A),
2000A(AC-33iB, ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p 2500A),
2500A(AC-31B, ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p 2500A),
3200A(AC-31B, ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p 3200A);
使用类别: AC-31B, AC-32B, AC-33iB;
额定短路接通能力(I_{cm}): 105kA;
额定短时耐受电流(I_{cw}): 50kA/60ms;
电器级别: PC 级;
转换方式: RTSE, ATSE;
极数: 3P, 4P;

型号解释:

ATyS d 2000A
① ② ③

① ATyS 转换开关型号: 自动(遥控)转换开关

② 遥控转换开关
d 双驱动电源的遥控转换开关
t 市电/市电应用的自动转换开关
g 市电/发电机应用的自动转换开关
p 具有电源管理的自动转换开关

③ 2000A 约定发热电流等级 2000A, 2500A, 3200A

生产者联系信息

名称: 法国溯高美电气公司
地址: 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex
France
联系人: 张崇军
电话: 021-52989555-707
电子邮箱: jacky.zhang@socomec.com
自我声明时间: 2020-07-20
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 溯高美索克曼电气(上海)有限公司
地址: 上海市市辖区长宁区上海市长宁区延安
西路1118号龙之梦大厦1202-1205
联系人: 张崇军
电话: 021-52989555
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com
自我声明时间: 2020-07-20
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。